

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
ОНД и ПР по МО г. Лесосибирск
662543, г. Лесосибирск ул. Кирова 6,
тел. 8(39145) 6-12-92, lesosibirsk.ond@mail.ru

г. Лесосибирск

27 июня 2017г.
12 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 54

По адресу/адресам: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Просвещения 32.

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 26 июня 2017 № 54 подписанного начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию город Лесосибирск Н.А. Кустовым

была проведена внеплановая проверка в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6 города Лесосибирска», ИНН 2454011286

Дата и время проведения проверки:

“ 27 ” июня 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/1 час

Акт составлен: ОНД и ПР по МО г. Лесосибирск


С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор Черепанова Татьяна Борисовна, 26.06.2017г. ✓

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Лесосибирска по пожарному надзору Гончаров Максим Анатольевич

При проведении проверки присутствовали: директор Черепанова Татьяна Борисовна

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Подвальное помещение в юго-западной части здания, где устроена лыжная база, не изолирована противопожарными преградами от общей лестничной клетки.	подпункт г. пункта 23 (3) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток. пункт 2 части 1 статьи 6 (1) 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. пункт 4.18 (2) В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности (кроме зданий Ф1.3 свыше 5 этажей) допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между	Юридическое лицо - заведующий МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»



		Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) – тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре. В случаях, когда указанные лестницы ведут из подвального этажа только с помещениями категорий В4 и Д, вместо тамбур-шлюза допускается устройство противопожарной двери.	
2.	Помещение пищеблока не отделено от остальных помещений школы, относящихся к классу функциональной пожарной опасности Ф 4.1 (здания общеобразовательных учреждений), противопожарными дверями.	<p>пункт 2 части 1 статьи 6 (1) 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>пункт 5.6.4 (2) Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф 4.2, Ф4.3, пищеблока выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа.</p> <p>пункт 4.17(2) В зданиях и сооружениях всех классов функциональной пожарной опасности пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон, люков, фонарей и т.п.) в противопожарных преградах, следует выбирать исходя из типа противопожарной преграды.</p>	Юридическое лицо - заведующий МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»
3.	Подвальной помещение в северной части здания, не изолировано противопожарными преградами от общей лестничной клетки.	<p>подпункт г. пункта 23 (3) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.</p> <p>пункт 2 части 1 статьи 6 (1) 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>пункт 4.18 (2) В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности (кроме зданий Ф1.3 свыше 5 этажей) допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажом. Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) – тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре. В случаях, когда указанные лестницы ведут из подвального этажа только с помещениями категорий В4 и</p>	Юридическое лицо - заведующий МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»

4.	Помещение мастерских не отделено от остальных помещений школы, относящихся к классу функциональной пожарной опасности Ф 4.1 (здания общеобразовательных учреждений), противопожарными дверями.	ство противопожарной двери. пункт 2 части 1 статьи 6 (1) 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. пункт 5.6.4 (2) Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф 4.2, Ф4.3, щитовые выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа. пункт 4.17(2) В зданиях и сооружениях всех классов функциональной пожарной опасности пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон, люков, фонарей и т.п.) в противопожарных преградах, следует выбирать исходя из типа противопожарной преграды.	Юридическое лицо - заведующий МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»
Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены			
1	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
2	Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».		
3	Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).		

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
не выявлено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

✓ *МЧ*

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: нет

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
г. Лесосибирска по пожарному надзору



Гончаров М.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор Черепанова Татьяна Борисовна

«27» июня 20



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: