

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Лесосибирск
662543, г. Лесосибирск ул. Кирова 6, тел. 8(39145) 6-12-92; lesosibirsk.ond@mail.ru

Предписания № 84/1/1-5

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий и обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА"

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

г. Лесосибирск


18.10.2017

Во исполнение распоряжения ВрИО начальника ОНД и ПР по МО г. Лесосибирск М Гончарова от 26.09.2016г № 84, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.00 часов до 12.00 часов 18 октября 2016г., государственным инспектором г. Лесосибирска по пожарному надзору В.В. Горячкиным, совместно с директором МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА" Т.Б. Черепанова проведена плановая выездная проверка территории, здания, помещений МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА" ОГРН 1022401507015 ИНН2454011286; по адресу: 662540, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. ул. Просвещения 32.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	В здании средняя общеобразовательная школа, относящаяся к классу функциональной пожарной опасности Ф 4.1 (здания общеобразовательных учреждений), сигнал пожарной сигнализации не дублируется на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	часть 7 статьи 83 (2). Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	До 01.06.2017г
2.	Подвальное помещение, в юго-западной части здания, где устроена лыжная база, не	п. 23 «г» (1) На объектах запрещается: г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные по-	До 01.08.2017г.

	<p>изолирована противопожарными преградами от общей лестничной клетки.</p>	<p>мещения, размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;</p> <p>п. 2 ч. 1 ст. 6 (2) 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>п. 4.18 (3) В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности (кроме зданий Ф1.3 свыше 5 этажей) допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажом. Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) – тамбур – шлюза с подачей воздуха при пожаре. В случаях, когда указанные лестницы ведут из подвального этажа только с помещениями категорий В4 и Д, вместо тамбур – шлюза допускается устройство противопожарной двери.</p>	
3.	<p>Помещение пищеблока не отделено от остальных помещений школы, относящихся к классу функциональной пожарной опасности Ф 4.1 (здания общеобразовательных учреждений), противопожарными дверями.</p>	<p>пункт 2 части 1 статьи 6 (2)</p> <p>1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>п. 5.6.4 (3) Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф 4.2, Ф4.3, пищеблока выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа.</p> <p>п. 4.17 (3) В зданиях и сооружениях всех классов функциональной пожарной опасности пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон, люков, фонарей и т.п.) в противопожарных преградах, следует выбирать исходя из типа противопожарной преграды.</p>	<p>До 01.08.2017</p>
4.	<p>Подвальное помещение в северной части здания, не изолировано противопожарными преградами от общей лестничной клетки.</p>	<p>п. 23 «г» (1) На объектах запрещается:</p> <p>г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;</p> <p>п. 2 ч. 1 ст. 6 (2) 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении</p>	<p>До 01.08.2017</p>



		<p>одного из следующих условий:</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>п. 4.18 (3) В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности (кроме зданий Ф1.3 свыше 5 этажей) допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажом. Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) – тамбур – шлюза с подачей воздуха при пожаре. В случаях, когда указанные лестницы ведут из подвального этажа только с помещениями категорий В4 и Д, вместо тамбур – шлюза допускается устройство противопожарной двери.</p>	
5.	<p>Помещение мастерских не отделено от остальных помещений школы, относящихся к классу функциональной пожарной опасности Ф 4.1 (здания общеобразовательных учреждений), противопожарными дверями.</p>	<p>пункт 2 части 1 статьи 6 (2)</p> <p>1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>п. 5.6.4 (3) Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф 4.2, Ф4.3, щитовые выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа. Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.</p> <p>п. 4.17 (3) В зданиях и сооружениях всех классов функциональной пожарной опасности пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон, люков, фонарей и т.п.) в противопожарных преградах, следует выбирать исходя из типа противопожарной преграды.</p>	<p>До 01.08.2017г.</p>
<p>Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены</p>			
1	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)</p>		
2	<p>ФЗ № 123 «Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности» (в редакции от 10.07.2012г. № 117-ФЗ)</p>		
3	<p>СП 4.13130.2013 ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ</p>		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан,

на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их ус
нению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) срокам
устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, уста
ленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, реше
и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной б
пасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться
распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасно
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комн
в домах государственного, муниципального или ведомственного жилищного фонда возлагается на ответст
ных квартирных собственников или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Лесосибирск по пожарному надзору



В.В. Горячки

Предписание для исполнения получил:

(должность, фамилия, инициалы)

«19» октября 2016г.