



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

г. Лесосибирск

№ 5134/с

«24» октября 2017г.

При проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6», юридический адрес: 662546, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Просвещения, 32 ОГРН: 1022401507094, ИНН: 2454011286, распоряжение о проведении проверки от 17.08.2017г., при рассмотрении представленных документов: протоколов об административных правонарушениях № 4491 № 4492 от 24.10.2017 г., акта проверки № 5013 от 24.10.2017г., выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предписываю** устранить выявленные:

1. Нарушение требований п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями, в части не проведения обследования технического состояния вентиляции специализированными организациями, документы, подтверждающие обследования технического состояния вентиляции не представлены, в части имеющегося разрушения с уличной стороны образовательного учреждения место выхода вентиляционного отверстия.

*Срок исполнения «06» августа 2018 года.*

2. Нарушение требований п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями, п. 3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,

учреждениях начального и среднего профессионального образования», в части нахождения не в рабочем состоянии локальной вытяжной системы вентиляции на пищеблоке образовательного учреждения.

*Срок исполнения «06» августа 2018 года.*

3. Нарушение требований п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями, в части не обеспечения школьными партами имеющих регулятор наклона поверхности рабочей плоскости в кабинетах: № 309, № 306, № 305, № 303, № 302, для обучающихся начального общего образования;

*Срок исполнения «06» августа 2018 года.*

4. Нарушение требований п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями, в части отсутствия софитов над классными досками: в кабинете № 302 «Начальные классы», в кабинете № 215 «Физика», в мастерской, в кабинете № 213 «Химия»; в части нахождения не в рабочем состоянии софита в кабинете № 206 «Русский язык»; в части неправильной установки софитов над классными досками в кабинете № 212 «Биология», в кабинете № 305, в кабинете № 308.

*Срок исполнения «06» августа 2018 года.*

5. Нарушение требований п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями, в части выполнения окон не из цельного стеклопакета: в обеденном зале при пищеблоке, в мастерской для мальчиков, в учебном кабинете № 217 (коррекционный класс), в кабинете № 302 «Начальные классы», в гардеробной на первом этаже.

*Срок исполнения «06» августа 2018 года.*

6. Нарушение требований п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями, в части не подведения горячего водоснабжения к раковинам, установленным при пищеблоке, в помещении для обработки уборочного инвентаря.

*Срок исполнения «06» августа 2018 года.*

7. Нарушение требований п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями, в части имеющих неровных поверхностей в виде выбоин, сколов, трещин, деформаций на потолках и стенах в учебных кабинетах № 205 «Биология»,

в кабинете домоводства, в кабинете № 303 «Начальные классы», в спортивном зале, в кабинете № 209 «Информатика», рекреационных на первом, втором и третьем этажах; имеющих подтеков на стене и потолке в лаборантской при кабинете «Химия» № 213.

*Срок исполнения «06» августа 2018 года.*

8. Нарушение требований п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями, в части не оснащения гардеробной ячейками для обуви.

*Срок исполнения «06» августа 2018 года.*

9. Нарушение требований п. 4.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями, в части размещения учебных помещений (кабинетов) для обучающихся 1-х классов на третьем этаже образовательного учреждения.

*Срок исполнения «06» августа 2018 года.*

10. Нарушение требований п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями, в части имеющих деформаций полов в виде трещин, расхождений стыков между линолиумом, дыр, в учебных кабинетах: кабинет № 205 «Биология», кабинет № 203 «Русский язык и литература», кабинет № 309 «Начальные классы», кабинет № 302 «Начальные классы»; № 213 «Химия», № 209 «Информатика», при входе в спортивный зал, в помещении для хранения спортивного инвентаря при спортивном зале.

*Срок исполнения «06» августа 2018 года.*

11. Нарушение требований п. 7.2.9, в части нахождения не в рабочем состоянии люминесцентных ламп в учебных кабинетах: № 203 «Русский язык и литература» из 9 ламп 1 не в рабочем состоянии; в кабинете № 213 «Информатика» из 10 ламп 1 не в рабочем состоянии; в малом спортзале из 18 ламп 3 не в рабочем состоянии.

*Срок исполнения «06» августа 2018 года.*

12. Нарушением требований п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями, п. 9.6, п. 11.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, в части не оборудования кабинета информатики объемно-поворотными стульями (креслами).

*Срок исполнения «06» августа 2018 года.*

13. Нарушение требований п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениям, в части отсутствия двери при туалете, предназначенной для девочек на втором этаже.

***Срок исполнения «06» августа 2018 года.***

14. Нарушение требований п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями, в части нахождения двух смесителей из трех не в рабочем состоянии, ввиду отсутствия барашков на смесителях при туалетной для девочек на первом этаже образовательного учреждения.

***Срок исполнения «06» августа 2018 года.***

15. Нарушение требований п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями, в части допущения в расписании проведения первым уроком трудных предметов, такие как математика, русский язык для всех классов обучающихся с первой и второй смены.

***Срок исполнения «06» августа 2018 года.***

16. Нарушение требований п. 12.3, п. 12.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями, в части имеющейся неровной поверхности, отхождения краски, выбоин, трещин, отхождение стружки дерева на всех дверях, установленных при учебных классах образовательного учреждения, что в свою очередь не позволяет проведение качественной влажной и генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

***Срок исполнения «06» августа 2018 года.***

17. Нарушением требований п. 2.4 СП 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений», в части несоответствия измеренного уровня аэроионного состава воздуха в кабинете информатики.

***Срок исполнения «06» августа 2018 года.***

18. Нарушение требований п. 3.3.1. (таблица 2, п. 33, п. 35, п. 41) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», в части не соответствия измеренного уровня коэффициента пульсации от источников искусственного освещения на рабочих поверхностях учебных столов в кабинете № 203 русского языка; в кабинете № 308 начальных классов; в спортивном зале; в кабинете информатики.

***Срок исполнения «06» августа 2018 года.***

19. Нарушение п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в части несоответствия измеренного уровня общей освещенности в спортивном зале, в кабинете информатики.

**Срок исполнения «Об» августа 2018 года.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 6 г.Лесосибирска и его руководителя.

Отметка о вручении (направлении) предписания в адрес ответственного исполнителя: « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи, должность)


Руководителю (законному представителю) юридического лица в срок до **06.08.2018г.** необходимо известить территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске о выполнении предписания от 24.10.2017г. № \_\_\_\_\_/с, путем направления письменной информации по почтовому адресу: 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Мира, 5, либо на адрес электронной почты: [lesosibirsk@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:lesosibirsk@24.rospotrebnadzor.ru)

Руководитель (законный представитель) юридического лица, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней со дня получения акта проверки вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

Кроме того, руководитель (законный представитель) юридического лица, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений вправе обратиться в суд.

За невыполнения в установленный срок законного предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, лицо, ответственное за выполнение предписания, несет ответственность, предусмотренную ч. 1, ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ведущий специалист-эксперт ТО  
Управления Роспотребнадзора по  
Красноярскому краю в г. Лесосибирске



Т.Г.Воликова