

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по муниципальному образованию г. Лесосибирск
662543, г. Лесосибирск ул. Кирова 6,
тел. 8(39145) 6-12-92, lesosibirsk.ond@mail.ru

Предписание № 8/1/1-4
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 города Лесосибирска»

г. Лесосибирск

14 марта 2018г.
17 часов 00 минут

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по МО г. Лесосибирск Н.А. Кустова от 01.03.2018 № 8, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12.00 часов до 13.00 часов 14 марта 2018 года государственным инспектором г. Лесосибирска по пожарному надзору Гончаровым М.А., совместно с директором Черепановой Татьяной Борисовной проведена плановая проверка муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 города Лесосибирска» ИНН 2454011286, ОГРН 1022401507094, адрес: г. Лесосибирск ул. Просвещения 32.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1.	Ограждение на крыше здания школы находится в неисправном состоянии.	Пункт 24 (1)Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	01.10.2018
2.	Стропила и обрешетка крыши здания школы не подвергнуты обработке огнезащитными составами.	пункт 2 части 1 статьи 6 (3) 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по	01.10.2018



		<p>пожарной безопасности.</p> <p>Пункт 5.4.5 (2) В зданиях I - IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями, при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из горючих материалов, кровлю следует выполнять из негорючих материалов, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II - IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения.</p>	
3.	<p>В здании школы, относящемся к классу функциональной пожарной опасности Ф 4.1 (здания общеобразовательных организаций), помещения трудового обучения и мастерские не отделены от остальных помещений школы противопожарными дверями.</p>	<p>пункт 2 части 1 статьи 6 (3)</p> <p>1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>пункт 5.6.4 (4) Предусматриваемые в составе объектов Ф 4.1, Ф 4.2, Ф 4.3, пищеблоку выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа.</p> <p>Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.</p>	01.10.2018
4.	<p>Лестница, расположенная в районе кабинета директора и ведущая из подвального этажа на второй, не ограждена противопожарными перегородками.</p>	<p>пункт 2 части 1 статьи 6 (3)</p> <p>1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>пункт 4.18 (4) В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности (кроме зданий Ф1.3 свыше 5 этажей) допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажом. Они должны быть ограждены противопожарными перегород-</p>	01.10.2018

	ками 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) – тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре. В случаях, когда указанные лестницы ведут из подвального этажа только с помещениями категорий В4 и Д, вместо тамбур-шлюза допускается устройство противопожарной двери.	
Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены		
1	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».	
2	Свод правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».	
3	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	
4	Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Лесосибирска
по пожарному надзору Гончаров М.А.



М.Л.П.*

«14» марта 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ Чер
(подпись)

«14» марта 20 18 г.

Черепанова Т.Б.
(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору