



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области
защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

« 23»марта 2020

№ 8611

г. Лесосибирск

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске Хохрякова
Раиса Закировна, при проведении плановой выездной проверки в отношении
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 6 города Лесосибирска» (МБОУ «СОШ №
6»), ОГРН 1022401507094, ИНН 2454011286, адрес
регистрации/юридический адрес: 662548, Красноярский край, г. Лесосибирск,
ул. Просвещения, 32, на основании распоряжения 05.03.2020 № 1332,
выявлены нарушения обязательных требований действующего
законодательства Российской Федерации (акт проверки от 23.03.2020 №
8610).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных
требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека,
а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей
предписываю МБОУ «СОШ № 6»:

1. Устранить нарушения:

1.1. п. 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования» выразившиеся в мытье кухонной посуды в односекционной
моечной ванне;

1.2. п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями выразившиеся в нахождении системы вентиляции в нерабочем состоянии

1.3. п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями выразившееся в необеспечении классных досок в кабинетах № 217, № 217 местным освещением (софитами);

1.4. п. 4.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями выразившееся в размещении учебных помещений (кабинетах) для обучающихся 1-х классов на третьем этаже образовательного учреждения.

1.5. п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями выразившееся в наличии дефектов полов в кабинетах № 204, № 202, № 213, № 215, № 305 в виде механических повреждений, дыр, щелей в линолеуме, в большом спортивном зале в виде трещин, выбоин, отслоение окрасочного покрытия, что не допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств

1.6. п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями выразившееся в наличии дефектов в стенах коридора 3 этажа, что не допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств

1.7. п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями выразившееся в наличии дефектов потолка коридора 2 этажа, в кабинете № 213, библиотеке, в кабинете дефектолога, в кабинете начальных классов № 310, в санитарных узлах 3 этажа в виде подтеканий, деформаций окрасочного покрытия, в обеденном зале в виде сколов и отхождения окрасочного покрытия

Срок исполнения настоящего предписания: «01» марта 2021.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на МБОУ «СОШ № 6».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по

Красноярскому краю в г. Лесосибирске путем предоставления письменной информации в срок до «01» марта 2021.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Лесосибирске
Хохрякова Раиса Закировна



Предписание направлено почтовым отправлением на адрес юридического лица по адресу: 662546, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Просвещения, 32